

TILLSYNSLISTA TRYCKSATT ANORDNING

Tryckluftbehållare	S822815	Kompressorum Byggnad 117
Benämning	Kiwa Inspecta Reg. Nr.	Uppst. Plats/Platsnr.
Azelio AB Uddevalla	Sicctech SRL	2104240008
Anläggningsnamn	Tillverkare	Tillverkningsnr.
	3000 liter	6 mån
	Volym/Effekt	Tillsynsintervall

Obs! Tillverkarens bruksanvisningar skall beaktas och nödvändig skyddsutrustning skall tas på innan FLT'n påbörjas

Tillsynsmoment

Avsýning

Momentbeskrivning

Kontroll utförs med avseende på:

- läckage, t ex vid ventiler, luckor, flänsförband, slangar, kopplingar och armaturer.
- yttre skador, t ex korrosionsangrepp, vibrationsskador och skyddsmålning.
- kontrollera att ev. märkning av behållare och armaturer är intakta och väl synliga.

Dränering

Kontrollera att tanken är fri från kondensvatten och att dräneringsventilen samt autodräneringen fungerar.

Säkerhetsventil

1st DN 1", öppningstryck 11,5 bar

Prova genom att skruva/lyfta på säkerhetsventilens lättverk. Kontrollera att ventilen stänger helt och är tät efter utfört funktionsprov.

Tryckmätare

Kontrollera att tryckmätaren är hel och bedöm om den är rättvisande. Kontrolltryckmätare kan eventuellt användas.

Kontroll

Kontrollera att föreskriven kontroll har utförts.

Tillsynstillfälle	Iakttagelse / Orsak / Åtgärd

Tillsynstillfälle	Signatur	Datum	Signatur	Datum	Signatur	Datum